

## JUZGADOS DE ARRECIFE INFORME CALIDAD AMBIENTAL

Como consecuencia de las gestiones realizadas por el sindicato **UGT**, se nos ha informado que por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se encargó a una empresa externa el Estudio de Valoración de los aspectos de Calidad Ambiental en Interiores en las zonas de uso común del **Edificio Judicial de Lanzarote**.


El mismo fue realizado a finales del pasado mes de octubre de 2017. Tras determinar los puntos a muestrear, cerca de 35, se procedió a realizar los ensayos correspondientes que incluían el estudio de Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, temperatura y humedad relativa, contoneo de partículas, bacterias en suspensión, hongos en suspensión y microbiología de superficie en conductos.

El resultado del ensayo analítico realizado determinó que todas las mediciones efectuadas se encuentran por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente.

[ENLACE AL INFORME REALIZADO POR LA EMPRESA EXTERNA](#)

## SOLICITUD RETIRADA DE LOS CAJETINES DE METACRILATO EN LOS TERMOSTATOS

Por este sindicato, se ha vuelto a reiterar el contenido del escrito ya presentado en fecha 17-03-14 al objeto de que se proceda a la retirada de las cajas de metacrilato instaladas en las distintas dependencias judiciales del Edificio de Arrecife, dejando los termostatos libres para poder adecuar la temperatura y velocidad del aire conforme a la normativa vigente en cada caso y así evitar situaciones de incomodidad o molestias a los trabajadores que en definitiva pudieran repercutir en su bienestar, en la realización de sus tareas y en su rendimiento laboral.



AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

En relación con el comunicado remitido por esa Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el pasado día 26/02/2014 a la Magistrada Juez Decana de Arrecife a la vista del escrito presentado por la empresa Carrier en fecha 20/02/2014 en la que se propone la instalación de unas cajas de metacrilato transparentes con llave para impedir la manipulación de los termostatos por parte de los funcionarios y así conseguir que se

**UGT JUSTICIA, un Sindicato a tu servicio**  
**12/03/2018**

**Palacio de Justicia (local)**  
S/C. de Tenerife – 38003  
Tfno. 922-349564 / 607-555735  
Fax 922-349565 / 600-755903  
ugtjusticiaSCTenerife@gmail.com

**Ciudad de la Justicia (local)**  
Las Palmas de Gran Canaria  
Tfno. 928-116423 / 652-816839  
Fax 928-429785 / 629-519343  
ugtjusticialaspalmas@gmail.com

**Edificio Judicial Arrecife**  
Arrecife  
Tfno. 687-490881

**WEB** <http://canarias.fspugt.es/sectores/sindicato-de-justicia> o <http://canarias.fspugt.es>

**Página 1 de 1**